

室內空氣品質公告場所定期檢測結果



公告場所編號	104 02 04 0004	檢驗測定結果	
公告場所名稱	桃園市政府	採樣點1	<ul style="list-style-type: none"> ◆ CO₂= 636 ppm (合格) ◆ HCHO= ND<0.02 ppm (合格) ◆ PM₁₀= 44 μg/m³ (合格)
管制室內空氣污染物項目	1. 二氧化碳 (CO ₂) ; 2. 甲醛 (HCHO) ; 3. 粒徑小於等於十微米 (μm)之懸浮微粒(PM ₁₀)	採樣點2	<ul style="list-style-type: none"> ◆ CO₂= 643 ppm (合格) ◆ HCHO= ND<0.02 ppm (合格) ◆ PM₁₀= 43 μg/m³ (合格)
室內空氣污染物採樣點	採樣點1：前棟1樓工商登記服務台 採樣點2：前棟1樓便民服務中心 採樣點3：後棟1樓川堂 採樣點4：後棟6樓秘書處文檔科	採樣點3	<ul style="list-style-type: none"> ◆ CO₂= 687 ppm (合格) ◆ HCHO= ND<0.02 ppm (合格) ◆ PM₁₀= 56 μg/m³ (合格)
定期檢測日期	中華民國105年4月25日至4月27日	採樣點4	<ul style="list-style-type: none"> ◆ CO₂= 814 ppm (合格) ◆ HCHO= ND<0.02 ppm (合格) ◆ PM₁₀= 32 μg/m³ (合格)
檢驗測定機構	台灣檢驗科技股份有限公司		