

108 年 桃園市 公、私立游泳池初步查核統計表

壹、查核性質：初查

貳、查核主辦單位：桃園市政府體育局

參、查核結果：已於本府網站公告

肆、查核統計表：

	轄內游泳池家數	查核家數	查核率(%)	合格家數	未合格家數	備註
公立游泳池	20	7	100.00%	7	0	
私立游泳池	19	13	100.00%	11	2	
總計	39	20	100.00%	18	2	

伍、未合格業者名單：

未合格業者		不合格項目	備註
名稱	地址		
大園運動中心	桃園市大園區華興路45號	一	1.火警自動警報設備 (1)迴路斷線(第四迴路)
國際綜合運動館中正店	桃園市中正路828號	一、四、九	逾期未申報 建築物公共安全項目檢查表單號：I10605050235 (108.06.06 府都建使字第1080140458號 爰依同法第91條第1項第1款處罰新台幣6萬元整),雙語標示待補,自主管理錶待補

承辦人：

單位主管(或其授權人員)：